



Northern Rockies

Equipo de gestión 2 de Complejos interagenciales

Scott Schuster – Comandante del incidente



Actualización diaria del incendio Microwave Tower

6 de agosto de 2024

Tamaño: 1,313 acres
Causa: A ser determinada
Contención: 89%

Fecha de inicio: 22 de julio de 2024
Ubicación: 5 millas al oeste de Mosier, OR
Combustibles: Arbustos, restos de madera y césped

Aspectos destacados:

Algunas secciones de combustible quedan sin quemar dentro del perímetro del incendio. Agujeros de troncos junto con escombros siguen ardiendo y produciendo humo visible a lo largo de la Interestatal 84. No se ha notado crecimiento en el borde. Con el objetivo de proteger al público en general y a los bomberos, se han establecido algunos cierres alrededor del perímetro del incendio. Cuando miembros públicos entran a áreas que han sido cerradas, las cuadrillas de bomberos deberán verse obligados a detener las actividades de supresión y las personas penetrando estas áreas están sujetas a ser multadas. Si tiene preguntas o alguna inquietud sobre el incendio o el humo, llame a la línea de información sobre incendios al 541-208-1744.

Operaciones:

Las temperaturas altas y las humedades relativas bajas pudieran contribuir a que se ponga más intenso el fuego en el interior. En la parte norte que está empinada, la vegetación que se quema puede desprenderse, y rodar cuesta abajo y prender otro material. Esto está ubicado dentro del perímetro del incendio y las cuadrillas están monitoreando y extinguiendo los focos de calor cuando es posible. Esto producirá humo durante el día, y por la noche puede resultar en un brillo visible que se puede ver desde el otro lado del río.

Las cuadrillas continuarán patrullando y neutralizando los cortafuegos que no tienen contención para fortalecer el borde. Se está realizando la reparación por causa de la extinción a lo largo de senderos y caminos para minimizar la erosión y devolver las áreas perturbadas a un estado más natural. Ya no sigue vigente la Restricción Temporal de Vuelo (TFR) sobre el incendio.

Clima e intensidad del incendio:

Hoy se espera un clima fresco y con brisa. La vegetación permanece seca. Se pide a los conductores que tengan cuidado en la Interestatal 84, ya que los bomberos siguen trabajando en el área.

Evacuaciones:

Siguen vigentes las evacuaciones de nivel 2 y 1 en el condado de Wasco:

<https://www.facebook.com/WascoCountySheriff>

Sigue vigente la evacuación de nivel 1 en el condado de Hood River: <https://www.facebook.com/hrcso>

Caminos y vías cerrados:

Para garantizar la seguridad del público y de los bomberos, existen órdenes de cierre para el sendero Historic Columbia River Highway State Trail y carreteras en el condado Hood River. Podrá encontrar los detalles de estos cierres en sus páginas web: <https://www.hoodrivercounty.gov/closures> and <https://stateparks.oregon.gov/>

Para mantenerse informado sobre las condiciones actualizadas en la Interestatal 84, visite <https://tripcheck.com/>

Total de recursos asignados al incendio:

- Aprox. 58 personal, 1 equipos de obreros, 4 camiones de bomberos, 1 tanques de agua, 1 tractor.

Información de contacto:

 Correo electrónico: 2024.microwavetower@firenet.gov,

Teléfono: 541-208-1744, de 8 a.m. a 8 p.m.

Escanee el código QR para tener más información